

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.
E-mail: dept_usolie@es.irkutskenergo.ru
http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № _____

ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 14 ч 25 мин

от «27» 10 2025 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: 118

по адресу: пос.Белореченский, 334 Гараж

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,110599$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0$; $Q_{тех} = \text{---}$; $Q_{сумм} = 0,110599$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

- Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют)
(ненужное зачеркнуть)
проекту № У162-22--АТС от «02» 12. 2022г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
- Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)
(ненужное зачеркнуть)
с проектом.
- Место установки приборов учета ГО
- Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \text{---}$ м; диаметр $D_y = \text{---}$ м.
- Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что
(ненужное зачеркнуть)
подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
- Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя вводится (не вводится)
(ненужное зачеркнуть)
в эксплуатацию с момента подписания акта до «26» 06 20 26 г. в следующем составе и пломбируются:

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104М	20409092	-	31.08.2022	31.08.2026	00216341	W ₁ = 889 Гкал
2	ПРП	100910М	0,15-60	31.08.2022	31.08.2026	00216342	W ₂ = — Гкал
3	ПРП	100911М	0,15-60	31.08.2022	31.08.2026	00216343	V ₁ = 46817 м ³
4	ТСПА-К	145357г	0-160	26.06.2022	26.06.2026	00138399	V ₂ = 77117 м ³
5	ТСПА-К	145357х	0-160	26.06.2022	26.06.2026	00138400	G ₁ = 5,0 м ³ /ч
6	НТ	57999	0-1,6	19.09.2022	19.09.2027	ББ00391194	G ₂ = 5,0 м ³ /ч
7	НТ	57993	0-1,6	19.09.2022	19.09.2027	ББ00391195	t ₁ = 61 °С
							t ₂ = 45 °С
							P ₁ = 4,5 кгс/см ²
							P ₂ = 3,2 кгс/см ²
							T _p = 18,35 ч

1. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.

(ненужное зачеркнуть)

2. Телеметрическое оборудования находится в Рабочем/не рабочем состоянии.

(отметка о работоспособности)

3. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен)

(ненужное зачеркнуть)

доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

6. Информация о замене приборов учета

Прибор учета - _____ № - _____ был заменен в связи с:

(тип прибора)

(заводской номер)

отрицательными результатами поверки; поломкой; иное (указать)

(ненужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор, 8(395-43)52-960

(должность, контактный телефон)

Шерстнева Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик, 89021700286

(должность, контактный телефон)

Шейфлер А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

В связи с удаленной работой, акт составлен дистанционно (в телефонном режиме по Viber)