

АКТ 1
на гидравлическое испытание тепловых сетей

с. Мальта

«20» мая 2026 г.

Объект: Тепловые сети с. Мальта, от котельной «База», расположенной по адресу:

Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

На тепловых сетях от котельной «База» проведено гидравлические испытания трубопроводов, пробным давлением 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) в течение 10 минут, с последующим осмотром при рабочем давлении 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

При этом обнаружено:

1. Утечка на участке тепловой сети котельная «База» - ТК 1;
2. Утечка в ТК 24 на отпайке на частный дом ул. Геологическая 1;
3. Утечка в ТК 21 на отпайке на частный дом ул. Геологическая 5;
4. Утечка в ТК 10 на отпайке на частный дом ул. Победы 1.

Заключение: провести ремонт тепловых сетей от котельной «База», с заменой дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры.

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./