

Акт

проверки (настройки) предохранительного клапана от превышения давления

Адрес объекта: Котельная «Школа», Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Школьная 23А.

Комиссия в составе:

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок –;

Технический директор ООО «СК «БЕЛАЯ» Рядовкин Павел Николаевич;

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» с. Мальта Панин Игорь Владимирович.

Составила настоящий акт о том, что произведена проверка срабатывания (настройка) клапана(-ов) от превышения давления на системе котлового контура котельной. Проверка (настройка) выполнена для следующих устройств, на следующую величину предельного значения давления:

№ п.п.	Тип клапана	Марка, присоединительные размеры	Место установки	Настроенная величина срабатывания,
1	Клапан предохранительный (рабочий)	АСГ - 2 ДУ 50	Выход с котла КВр 1.16 ст.№ 1, зав.№ 20117	4,0
2	Клапан предохранительный (рабочий)	АСГ - 2 ДУ 50	Выход с котла КВм 1.16 ст.№ 2, зав.№ 1820	4,0

Подписи членов комиссии:

Технический директор ООО «СК «БЕЛАЯ»



П.Н. Рядовкин

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» с. Мальта



И.В. Панин