

Утверждаю:

Директор

ООО «СК «БЕЛАЯ»



А.В. Горшенин

2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 19
по расследованию и учету технологических нарушений
в работе систем энергоснабжения

1. Общие положения

1.1. Технологическому расследованию подлежат обстоятельства, причины и последствия: Аварий и инцидентов, повлекших повреждения основного и вспомогательного оборудования коммунальных отопительных котельных, дизельных электростанций, электрических сетей и сетевых сооружений, тепловых сетей и сооружений на них;

Незапланированных отключений и ограничений в энергоснабжении потребителей, вызванных авариями и (или) технологическими отказами;

Недопустимых отклонений параметров технического состояния оборудования и сетей, а также режимов функционирования систем энергоснабжения, превышение предельно допустимых выбросов (сбросов) вредных веществ в окружающую среду.

1.2. Авария или инцидент расследуется комиссией, состав которой определяется руководителем предприятия в соответствии с характером и тяжестью происшедшего нарушения.

1.3. Свою работу комиссия проводит, руководствуясь «Методическими рекомендациями по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» утвержденных приказом Госстроя России от 20.08.2001г. №191.

2. Обязанности

2.1. Прибыв на место расследования комиссия должна убедиться, что обстановка предшествовавшая событию аварии не изменена, за исключением случая угрожающих развитием нарушения или угрозы здоровья и жизни людей, а также сохранности оборудования, сетей и других материальных объектов.

2.2. В ходе расследования:

А) провести осмотр, составить схемы и эскизы места аварии, при необходимости зафиксировать на технические средства место аварии;

Б) составить протокол осмотра места аварии;

В) опросить очевидцев аварии;

Г) получить письменные объяснения от должностных лиц участка, где произошла авария;

Д) выяснить обстоятельства предшествующие аварии, установить причины их возникновения;

Е) произвести анализ соответствия технологических процессов, условий эксплуатации оборудования, документации по технической эксплуатации вышедшего из строя оборудования;

Ж) провести анализ соблюдения требований норм и правил промышленной безопасности;

З) проверить соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;

И) проверить соответствие области применения оборудования;

К) проверить наличие и исправность средств защиты;

Л) проверить квалификацию обслуживающего персонала.

3. По окончании расследования.

3.1. по результатам расследования не позднее чем 10-ти дневный срок с начала расследования комиссия обязана оформить «Акт расследования технологического нарушения в работе» (прил.1) к которому прилагаются все необходимые документы, подтверждающие выводы комиссии.

3.2. Определить экономический ущерб в организации от нарушений в работе энергооборудования.

3.3. Предложить меры по устранению причин аварии, предупреждению возникновения подобных аварий.

Составил: _____

Основание: «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений».