

Согласовано:
Глава Белореченского
муниципального образования

Моисеев А.Н. _____

Согласовано:
Главный инженер
ООО «СК «БЕЛАЯ»

 Е.А. Патрушов _____

Утверждаю:
Директор
ООО «СК «БЕЛАЯ»

 Н.А. Григорьева _____

« ____ » _____ 2026 г.

_____ 2026 г.



График работы системы теплоснабжения от котельной «Берег» в с. Мальта
Усольского района на 2026-2027 отопительный период

Тем-ра наружного воздуха, °С	Тем-ра в подающем трубопроводе, °С	Тем-ра в обратном трубопроводе, °С
+8	60,0	51,9
+7	60,0	51,6
+6	60,0	51,6
+5	60,0	51,4
+4	60,0	51,2
+3	60,0	51,1
+2	60,0	50,9
+1	60,0	50,7
0	60,0	50,5
-1	60,0	50,4
-2	60,0	50,2
-3	60,0	50,0
-4	60,0	49,8
-5	60,0	49,7
-6	60,0	49,5
-7	60,0	49,3
-8	60,1	49,2
-9	61,1	49,9
-10	62,2	50,5
-11	63,2	51,2
-12	64,3	51,9
-13	65,3	51,6
-14	66,3	53,2
-15	67,3	53,9
-16	68,3	54,5
-17	69,3	55,2
-18	70,4	55,8
-19	71,4	56,4
-20	72,4	57,1
-21	73,3	57,7
-22	74,3	58,3
-23	75,3	59,0
-24	76,3	59,6
-25	77,3	60,2
-26	78,3	60,8
-27	79,2	61,4
-28	80,2	62,0
-29	81,2	62,6
-30	82,1	63,2
-31	83,1	63,8
-32	84,0	64,4
-33	85,0	65,0

Согласовано:
Глава Белореченского
муниципального образования

Моисеев А.Н. _____

Согласовано:
Главный инженер
ООО «СК «БЕЛАЯ»

 Е.А. Патрушов _____

Утверждаю:
Директор
ООО «СК «БЕЛАЯ»



« ____ » _____ 2026 г.

_____ 2026г.

График работы системы теплоснабжения от котельной «База» в с. Мальта
Усольского района на 2026-2027 отопительный период

Тем-ра наружного воздуха, °С	Тем-ра в подающем трубопроводе, °С	Тем-ра в обратном трубопроводе, °С
+8	60,0	51,9
+7	60,0	51,6
+6	60,0	51,6
+5	60,0	51,4
+4	60,0	51,2
+3	60,0	51,1
+2	60,0	50,9
+1	60,0	50,7
0	60,0	50,5
-1	60,0	50,4
-2	60,0	50,2
-3	60,0	50,0
-4	60,0	49,8
-5	60,0	49,7
-6	60,0	49,5
-7	60,0	49,3
-8	60,1	49,2
-9	61,1	49,9
-10	62,2	50,5
-11	63,2	51,2
-12	64,3	51,9
-13	65,3	51,6
-14	66,3	53,2
-15	67,3	53,9
-16	68,3	54,5
-17	69,3	55,2
-18	70,4	55,8
-19	71,4	56,4
-20	72,4	57,1
-21	73,3	57,7
-22	74,3	58,3
-23	75,3	59,0
-24	76,3	59,6
-25	77,3	60,2
-26	78,3	60,8
-27	79,2	61,4
-28	80,2	62,0
-29	81,2	62,6
-30	82,1	63,2
-31	83,1	63,8
-32	84,0	64,4
-33	85,0	65,0

Согласовано:
Глава Белореченского
муниципального образования

Моисеев А.Н. _____

Согласовано:
Главный инженер
ООО «СК «БЕЛАЯ»

 Е.А. Патрушов

Утверждаю:
Директор
ООО «СК «БЕЛАЯ»



Н.А. Григорьева

«___» _____ 2026 г.

«___» _____ 2026 г.

График работы системы теплоснабжения от котельной «Школа» в с. Мальта
Усольского района на 2026-2027 отопительный период

Тем-ра наружного воздуха, °С	Тем-ра в подающем трубопроводе, °С	Тем-ра в обратном трубопроводе, °С
+8	60,0	51,9
+7	60,0	51,6
+6	60,0	51,6
+5	60,0	51,4
+4	60,0	51,2
+3	60,0	51,1
+2	60,0	50,9
+1	60,0	50,7
0	60,0	50,5
-1	60,0	50,4
-2	60,0	50,2
-3	60,0	50,0
-4	60,0	49,8
-5	60,0	49,7
-6	60,0	49,5
-7	60,0	49,3
-8	60,1	49,2
-9	61,1	49,9
-10	62,2	50,5
-11	63,2	51,2
-12	64,3	51,9
-13	65,3	51,6
-14	66,3	53,2
-15	67,3	53,9
-16	68,3	54,5
-17	69,3	55,2
-18	70,4	55,8
-19	71,4	56,4
-20	72,4	57,1
-21	73,3	57,7
-22	74,3	58,3
-23	75,3	59,0
-24	76,3	59,6
-25	77,3	60,2
-26	78,3	60,8
-27	79,2	61,4
-28	80,2	62,0
-29	81,2	62,6
-30	82,1	63,2
-31	83,1	63,8
-32	84,0	64,4
-33	85,0	65,0