

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

г. Чанс - Сибирское
(место, город)

«04» 07 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ стационар

Адрес ТПУ г. Белогорский, 119

Наименование потребителя _____

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>
2	Регулирующая арматура	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>
3	Воздушники	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>
4	Спускники	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

Ген. директор ООО УК "Жит" Еркин А.В.

(Фамилия И.О., должность)

Б. директор "Жит" Лисаков А.В.

(Фамилия И.О., должность)

ООО УК "Жит" инженер Лисаков А.В.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)