

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. Ужальский район
(место, город)« 03 » 07 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ здание стационараАдрес ТПУ Белогоренский, 119Наименование потребителя ОТБЧЗ "Ужальская ГС"

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>014</u>		<u>II кв 26</u>
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)			
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>014</u>		<u>II кв 26</u>
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>014</u>		<u>II кв 26</u>
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>—</u>		
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	<u>014</u>		<u>II кв 26</u>
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя			
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	<u>014</u>		<u>II кв 26</u>
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	<u>014</u>		<u>II кв 26</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

И.О. директор ООО ЧК "Эмита" Ермаков А.В.
 (Фамилия И.О., должность)

И.О. инженер ОТБЧЗ "Ужальская ГС" Лусканов А.В.
 (Фамилия И.О., должность)

ООО ЧК "Эмита" инженер Лусканов А.В.
 (Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)