

Акт промывки теплопотребляющей установки

г. Тюлье - Сибирское
(место, город)«03» 07 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Стационар - 1Адрес ТПУ п. Белорецкий 119Наименование потребителя ОГБУЗ "Тюльское 15"

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	<u>03.07.25</u>	<u>гидропневматическим способом</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>да</u>
Системы вентиляции					
Системы ГВС	<u>03.07.25</u>	<u>гидропневматическим способом</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>да</u>
Теплообменное оборудование					
Тепловые сети					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Туркин А.В. генеральный директор ООО "Тюльское"
(Фамилия И.О., должность)

О.В. Зинченко ОГБУЗ "Тюльское 15"
(Фамилия И.О., должность)

ООО "ИЭСБК" инспектор Петрук И.Г.
(Фамилия И.О., должность)

ООО "Элита" инженер Лусканов А.В.
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)