

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

р.п. Белореченский

(место, город)

«24» июля 2026 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ раздевалка (506 объект, 343, баня)

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Белореченский

Наименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спусники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>
2	Регулирующая арматура	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>
3	Воздушники	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>
4	Спусники	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>	<i>вып</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный
период и соответствующей требованиям
технических регламентов и действующего
законодательства



НЕ пригодной

Шейфлер А.А., Главный энергетик
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Планида Д.В., инженер

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)