

Акт промывки теплопотребляющей установки

р.п. Белореченский
(место, город)«29» июль 2026 г.
(Дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Основное производствоАдрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. БелореченскийНаименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	<u>27-29.07.26</u>	<u>гидропневмат.</u>	<u>15500</u>	<u>18</u>	<u>да</u>
Системы вентиляции	<u>28-29.07.26</u>	<u>гидропневмат.</u>	<u>880</u>	<u>8</u>	<u>да</u>
Системы ГВС	<u>29.07.26</u>	<u>гидропневмат.</u>	<u>465</u>	<u>4</u>	<u>да</u>
Теплообменное оборудование	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Тепловые сети	<u>28.07.26</u>	<u>гидропневмат.</u>	<u>4280</u>	<u>3</u>	<u>да</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Шейфлер А.А., Главный энергетик
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Планида Д.В., инженер
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Инженер-инспектор 2 категории
ООО «Иркутскэнергосбыт» Исметов А.И.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)