

Акт промывки теплопотребляющей установки

МБУДО «РЦВР», р.п. Белореченский, д.48
(место, город)

«08» июля 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ _____

Адрес ТПУ Р.п. Белореченский, д.48

Наименование потребителя МБУДО «РЦВР»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	08.07.2026	гидропневматический	7,2	5	да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	08.07.2026	гидропневматический	0,9	1,2	да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

ЕТО Инженер-инспектор, Шерстнёва Н.И

(Фамилия И.О., должность)

Завхоз, Соболева О.Ш

(Фамилия И.О., должность)

Директор ООО «ТВМ», Муканин Э.Р.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)