

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

МБУДО «РЦВР», р.п. Белореченский, д. 48
(место, город)

« 14 » 07 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ -

Адрес ТПУ Р.п. Белореченский, 48

Наименование потребителя МБУДО «РЦВР»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	5,6 кгс/кв.см	6,0 кгс/кв.см	10 мин	0,1 кгс/кв.см	пройдено
Система ГВС	5,6 кгс/кв.см	10,0 кгс/кв.см	10 мин	0,1 кгс/кв.см	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	5,6 кгс/кв.см	10,0 кгс/кв.см	10 мин	0,1 кгс/кв.см	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	-	-	-	-	-
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО: Инженер -инспектор
(Фамилия И.О.)

(подпись)

Завахоз Соболева О.Ш
(Фамилия И.О., должность)

Директор ООО «ТВМ» Муканин Э.Р.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)