

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

МБУДО «РЦВР», р.п Белореченский, 48
(место, город)«06» июля 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ -

Адрес ТПУ р.п. Белореченский, д.48

Наименование потребителя МБУДО «РЦВР»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры - 5 шт			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	-630 -634 -632 -631 -633	да	3 кв 2027
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)		да	3 кв 2027
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)		да	3 кв 2027
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)		да	3 кв 2027
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)		да	3 кв 2027
Термометры - 5 шт			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	-31989 -345317 -343931 -168 -28	да	3 кв 2027
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя		да	3 кв 2027
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками		да	3 кв 2027
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства		да	3 кв 2027

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

Тютюнник И.М., директор
(Фамилия И.О., должность)

Соболева О.Ш, завхоз
(Фамилия И.О., должность)

Ефаров С.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий



НЕ ВЫПОЛНЕНО

(подпись)

(подпись)

(подпись)