

ИП Ленский

« 04 » 08 2015 г.

АКТ

Промывки системы отопления

Потребитель: МБУДО «СШ Усольского района»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Энергоснабжающей компании инженер-механик Шереметьев И.И.

Представитель от «Потребителя» _____

Исполнитель _____

Ленский В.И.

составили настоящий акт в том, что промывка внутренней системы отопления, производилась гидропневматическим способом холодной водой, по каждому стояку отдельно с помощью компрессора РОПУЛС до полного осветления воды на точках сброса по адресу : р.п. Белореченский, д.109

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки системы отопления удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Представитель Энергоснабжающей компании _____

Представитель от «Потребителя» _____

Исполнитель _____

Ленский В.И.



ИП Ленский

«24» 08 2015 г.

АКТ

Промывки системы отопления

Потребитель: МБУДО «СШ Усольского района»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Энергоснабжающей компании инженер-инспектор Мерзлякова Н.Ф.

Представитель от «Потребителя» _____

Исполнитель _____

Ленский В.И.

составили настоящий акт в том, что промывка внутренней системы отопления, производилась гидропневматическим способом холодной водой, по каждому стояку отдельно с помощью компрессора РОПУЛС до полного осветления воды на точках сброса по адресу : р.п. Белореченский, д.109

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки системы отопления удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Представитель Энергоснабжающей компании _____

Представитель от «Потребителя» _____

Исполнитель _____

Ленский В.И.



