

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

г. п. Бессореченский
(место, город)

« 04 » 08 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТП

Адрес ТПУ п. Бессореченский, 109

Наименование потребителя ИБУД "См. Удского района"

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Системы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Температура		
Регулятор температуры на системе ГВС	<u>да</u>	
Регулятор температуры на системе отопления	<u>не предусмотрено п.д.</u>	
Давление		
Регулятор давления на системе ГВС	<u>да</u>	
Регулятор давления на системе отопления	<u>не предусмотрено п.д.</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного автоматические регуляторы температуры воды



РАБОТОСПОСОБНЫ

НЕ работоспособны

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

Жоусан Е.В., директор
(Фамилия И.О., должность)

Дисс А.В. завхоз.
(Фамилия И.О., должность)

Дисс А.В.
(подпись)

Дисс А.В.
(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)