



БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ

665479, Иркутская обл. м.р-н Усольский, г.п. Белореченское, тер. СХАО Белореченское, зд. 2
ИНН 3840001848, КПП 385101001, ОГРН 1023802144431, ОКПО 01673787, ОКОНХ 15210, 15230

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810818310003816 Байкальский банк ПАО Сбербанка России г. Иркутск
К/сч 30101810900000000607; БИК 042520607;

Отгрузочные реквизиты: Код предприятия 3181; Справка Ж/Д 4737445; Код ст. Мальта ВСЖД 931702, Код ст. Батарейная ВСЖД 932601
Телефон и факс: (39543) 50-6-82, отдел сбыта 50-6-23, снабжение 50-5-15, юридический отдел 50-5-18

E-mail: mail@belor.ru

WEB-page: www.belor.ru

ПРИКАЗ

от 23.06.2026.

№ 165

О внесении изменений
в приказы №№ 1,8,9,12,13
от 12.01.2026

В связи с назначениями на должности заместителя генерального директора Рехова Ю.В., главного энергетика Казьмина С.А. и старшего энергетика отделения «Сосновское» Барахоева Е.С.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ № 1 от 12.01.2026:

- пункт 2.3.: «Возложить обязанности по непосредственному руководству и контролю за проведением работ по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и производственной санитарии: на главного энергетика **Казьмина С.А.** – энергослужба, отдел холодильных установок»;

- пункт 2.4.: «Возложить обязанности по непосредственному руководству и контролю за проведением работ по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и производственной санитарии: на заместителя генерального директора **Рехова Ю.В.** – отдел по автомониторингу, отдел МТО, АЗС, группа погрузо - разгрузочных работ, автотранспортный цех, производственно-технический цех, столовая».

2. Внести изменение в пункт 2 Приказа № 8 от 12.01.2026: «Назначить комиссию по проведению технического освидетельствования электротельферов, талей электрических, подъемников в составе: главного механика Полякова И.М., главного энергетика **Казьмина С.А.** и лицо ответственное за содержание электротельферов, талей электрических, подъемников в работоспособном состоянии по подразделению».

3. Внести изменение в пункт 1 Приказа № 9 от 12.01.2026: «При производстве работ автомобильными кранами, автовышкой СХАО «Белореченское» главному энергетику **Казьмину С.А.**:

- работу кранов, автовышки непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения запретить;
- обеспечить установку машинистом крана автомобильного, автовышки на расстоянии менее 30м от крайнего провода линии или воздушной электрической сети напряжением более 42В, осуществляется только по наряду - допуску, определяющему безопасные условия работы;
- при производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд - допуск выдавать только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи;
- работа крана, автовышки вблизи линии электропередачи производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ ПС, которое указывает машинисту крана автомобильного, автовышки место установки крана, автовышки обеспечивает выполнение предусмотренных нарядом - допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале крана о разрешении работы;
- при работе кранов, автовышки на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи наряд - допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается энергопредприятием (электростанцией, подстанцией и линией электропередачи). При этом соблюдается расстояние от стрелы крана и люльки до проводов линии электропередачи, находящейся под напряжением, в соответствии с Правилами;
- работа кранами, автовышки под не отключенными контактными проводами городского транспорта должна производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана, люльки и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы, люльки».

4. Внести изменение в пункт 2 Приказа № 12 от 12.01.2026: «Для утверждения наряд - допусков на работы с повышенной опасностью:

- земляные работы в зоне расположения подземных электрических сетей, газо- и нефтепроводов, других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;
- ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
- обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с помощью автомобильных кранов;
- работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества;
- работы по обслуживанию электроустановок на кабельных и воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;
- проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования и др.
- работа в жижеборниках и канализационных колодцах, различных емкостях;

- работа в действующих электроустановках
назначить главного энергетика **Казьмина С.А.**».

5. Внести изменения в Приказ № 13 от 12.01.2026:

- пункт 1: «Назначить главного энергетика **Казьмина С.А.** ответственным за безопасную эксплуатацию электрохозяйства предприятия, прошедшего проверку знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением группы V по электробезопасности в электроустановках выше 1000В»;

-пункт 3.1: «Назначить ответственным лицом за соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, а также за содержанием в исправном состоянии электрооборудования и теплопотребляющих установок старшего энергетика **Барахоева Е.С.**, (V группа по электробезопасности) по отделению «Сосновское»»;

-пункт 6: «Для обеспечения безопасности труда неэлектротехнического персонала в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» назначить ответственным за проведение инструктажа и присвоение 1 группы по электробезопасности главного энергетика **Казьмина С.А.**»;

-пункт 7: «Главному энергетику **Казьмину С.А.**:

-Присвоение 1 группы по электробезопасности проводить путем проведения инструктажа по инструкции № 211 для лиц, имеющих 1 квалификационную группу по электробезопасности, который следует завершать проверкой знаний в форме устного опроса с оформлением в соответствующем журнале учета присвоения групп по электробезопасности;

-Присвоение 2 и выше группы по электробезопасности проводить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» с оформлением в соответствующем журнале учета присвоения групп по электробезопасности»;

-пункт 8: «Создать комиссию для присвоения группы по электробезопасности в следующем составе:

председатель комиссии: - главный энергетик **Казьмин С. Ю.**

члены комиссии:

- старший энергетик **Минаев И.Н.**

- инженер-теплотехник **Лутков А.А.**

-старший энергетик отделения «Сосновское»
Барахоев Е.С.».

- пункт 12: «Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного энергетика **Казьмина С. Ю.**».

6. Вышеуказанным специалистам, на основании ст.21 ТК РФ, в течение 10 рабочих дней ознакомиться с данным приказом одним из способов (лично в листе ознакомления, в службе охраны труда; на сканированном документе с отправкой в службу охраны труда). В случае отказа от ознакомления, применить к работнику, в соответствии со ст.193 ТК РФ, дисциплинарное взыскание с составлением Акта.

Генеральный директор

С.С. Франтенко

**Представляет:
руководитель службы охраны труда**

Т.В. Таскаева

**Визирует:
начальник юр. отдела**

Н.Г. Бушков

исп. Т.В.Таскаева
тел. 50-6-20