

## Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

р.п. Белореченский  
(место, город)

« 05 » август 2026 г.  
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ прачечная (506 объект, 341)

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Белореченский

Наименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

| Системы                                                                           | Рабочее давление, кгс/кв. см. | Пробное давление, кгс/кв. см. | Продолжительность испытаний, мин | Падение давления, кгс/кв. см | Результат испытаний (пройдено / не пройдено) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Система отопления                                                                 | 6,0                           | 6,0                           | 10-29.07.26                      | —                            | пройдено                                     |
| Система ГВС                                                                       | 5,4                           | 10                            | 10-29.07.26                      | —                            | пройдено                                     |
| Система вентиляции                                                                | —                             | —                             | —                                | —                            | —                                            |
| Тепловой пункт                                                                    | 6,1                           | 10                            | 10-05.08.26                      | —                            | пройдено                                     |
| Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | 6,1                           | 10                            | 10-29.07.26                      | —                            | пройдено                                     |
| Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя                  | —                             | —                             | —                                | —                            | —                                            |

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



**ПРОЙДЕНЫ**

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



**НЕ пройдены**

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО: Шерстнева Н.И.  
(ООО «Иркутскэнергосбыт»)  
(Фамилия И.О.)

(подпись)

Шейфлер А.А., Главный энергетик  
СХПК «Усольский свинокомплекс»  
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Планида Д.В., инженер  
СХПК «Усольский свинокомплекс»  
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник  
СХПК «Усольский свинокомплекс»  
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)