

Акт промывки теплопотребляющей установки

г. р.п. Белорецкий
(место, город)«24» 06 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ детский сад № 1 «Айгушка»Адрес ТПУ р.п. Белорецкий, д. 9Наименование потребителя МБДОУ «детский сад № 1 «Айгушка»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	<u>24.06.25</u>	<u>гидропневматич.</u>		<u>4</u>	<u>да</u>
Системы вентиляции				<u>1</u>	<u>да</u>
Системы ГВС				<u>2</u>	<u>да</u>
Теплообменное оборудование				<u>1</u>	<u>да</u>
Тепловые сети	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Керстасова Г. И. - инженер-механик
(Фамилия И.О., должность)

Кушикова Е. Н. - заведующий хозяйством
(Фамилия И.О., должность)

Синчик Д. В. - инженер-теплотехник ООО «БелСпец»
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Синчик
(подпись)

(подпись)

Синчик
(подпись)

(подпись)

(подпись)