

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

г. р.п. Денисовский
(место, город)

«27» 06 2025г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ детский сад № 1 «Айнушка»

Адрес ТПУ р.п. Денисовский, д. 9

Наименование потребителя МБДОУ детский сад № 1 «Айнушка»

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Системы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Температура		
Регулятор температуры на системе ГВС	<u>н.у. проекция</u>	
Регулятор температуры на системе отопления	<u>—</u>	
Давление		
Регулятор давления на системе ГВС	<u>н.у. проекция</u>	<u>+</u>
Регулятор давления на системе отопления	<u>—</u>	<u>+</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного автоматические регуляторы температуры воды



РАБОТОСПОСОБНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ работоспособны

Журикова Е.Ю. заведующий учреждением
(Фамилия И.О., должность)

Ситник Д.В. инженер-теплотехник ООО «Юпитер-Строй»
(Фамилия И.О., должность)

Курб
(подпись)

Ситник
(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)