

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

г. р.п. Бестереченский
(место, город)

«24» 06 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплоснабжающей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ детский сад № 1 «Айюшана»

Адрес ТПУ р.п. Бестереченский, д. 9

Наименование потребителя МБДОУ «детский сад № 1 «Айюшана»

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>
2	Регулирующая арматура	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>
3	Воздушники	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>
4	Спускники	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>	<u>вып.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

Жушова Е.Н. заведующий хозяйством
(Фамилия И.О., должность)

Савкин Д.В. - инженер-теплотехник ООО «Вод-Строй»
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Мурф
(подпись)

Савкин
(подпись)

(подпись)

(подпись)