

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. р. п. Белорецкий
(место, город)

«04» 04 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ домовая сад № 1, Алейский

Адрес ТПУ р. п. Белорецкий, д. 9

Наименование потребителя МБДОУ домовая сад № 1, Алейский

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	<u>5,8</u>	<u>6,0</u>	<u>10</u>	<u>0,2</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС	<u>4,5</u>	<u>10,0</u>	<u>10</u>	<u>0,2</u>	<u>пройдено</u>
Система вентиляции	<u>5,2</u>	<u>10,0</u>	<u>10</u>	<u>0,2</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой пункт	<u>4,2</u>	<u>10,0</u>	<u>10</u>	<u>0,2</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО: Исраханова Т.Ч. и.т.т. - инженер
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Жукова Е.Н. заведующий хозяйством
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

Ситник Р.В. - инженер - теплотехник ООО "Вост-Буря"
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)