

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. р.п. Белоременский
(место, город)«24» 06 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):


Наименование ТПУ детский сад № 1 «Айнушка»Адрес ТПУ р.п. Белоременский, д. 9Наименование потребителя МБДОУ детский сад № 1 «Айнушка»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>1643010</u>	-	<u>24.11.2026</u>
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>106457</u>	-	<u>24.11.2026</u>
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>106458</u>	-	<u>24.11.2026</u>
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>102949</u>	-	<u>24.11.2026</u>
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)			
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;			
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	<u>102949x</u>	-	<u>24.11.2026</u>
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	<u>8129302</u>	-	<u>24.10.2026</u>
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	<u>8129304</u>	-	<u>24.10.2026</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

Жушова Е.Н. заведующий учреждением
(Фамилия И.О., должность)

Семин Д.В. инженер-теплотехник ООО «Робот-Сервис»
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ ВЫПОЛНЕНО

Жушова Е.Н.
(подпись)

Семин Д.В.
(подпись)

(подпись)

(подпись)