

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.
E-mail: dept_usolie@es.irkutskenergo.ru
<http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/>

АКТ № _____

ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 10 ч 00 мин

от « 14 » 10 2024 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс»

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: 1924

по адресу: п.Белореченский,333

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,2198$; $Q_{в} = 0,0$; $Q_{гвс} = 0,0013$; $Q_{тех} = \text{---}$ — --- ; $Q_{сумм} = 0,2211$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют)

(ненужное зачеркнуть)

проекту № У1704-15-АТС от «05» 06 2015г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)

(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

3. Место установки приборов учета ИТП

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \text{---}$ м; диаметр $D_y = \text{---}$ м.

5. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что

(ненужное зачеркнуть)

подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: необ. документация теплоносителя

неодн. аварийной сети

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

вводится (не вводится)

(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 14 » 10 2025 г. в следующем составе и пломбируются:

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104	0450491	-	01.08.2023	01.08.2027	0025108	W ₁ = <u>253</u> Гкал
2	ПРП	162575	0,12-30,0	01.08.2023	01.08.2027	0025109	W ₂ = - Гкал
3	ПРП	162576	0,12-30,0	01.08.2023	01.08.2027	0025110	V ₁ = <u>25270</u> м ³
4	КТС-Б	1511773	0-160	18.07.2023	18.07.2027	0025111	V ₂ = <u>25085</u> м ³
5	КТС-Б	1511773	0-160	18.07.2023	18.07.2027	0025112	G ₁ = <u>0</u> м ³ /ч
6	СДВ-И	159892	0-1,6	03.08.2023	03.08.2028	-	G ₂ = <u>0</u> м ³ /ч
7	СДВ-И	159891	0-1,6	03.08.2023	03.08.2028	-	t ₁ = <u>32</u> °C
8	КТСБГ	152984	0-160	18.07.2023	18.07.2027	0025113	t ₂ = <u>41</u> °C
9	ВСГД-15	56541569	0,06-3	15.10.2023	15.10.2029	0024120	P ₁ = <u>0,6</u> кгс/см ²
							P ₂ = <u>0,6</u> кгс/см ²
							T _p = <u>9848</u> ч

- Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.
(неужное зачеркнуть)
- Телеметрическое оборудования находится в Рабочем/не рабочем состоянии.
(отметка о работоспособности)
- ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен)
(неужное зачеркнуть)
доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
- Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.
- Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.
- Информация о замене приборов учета
Прибор учета - _____ № _____ был заменен в связи с:
(тип прибора) (заводской номер)
отрицательными результатами поверки; поломкой; иное (указать)
(неужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор, 8(395-43)52-960

(должность, контактный телефон)

Шерстнева Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Директор, 8-908-669-1500

(должность, контактный телефон)

Мейер А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)