

Акт промывки теплопотребляющей установки

п. Белореченский

(место, город)

«11» августа 2025 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее - ТПУ):

Наименование ТПУ МБУ «Спротивно-оздоровительный комплекс» _____ ТМТМ^^

Адрес ТПУ п. Белореченский, 333 _____

Наименование потребителя МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс" _____

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	11.08.2025	Гидропневматический	1,5645	2	Да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	11.08.2025	Гидропневматический	0,8588	2	Да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

Инженер-инспектор 2 крт.



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Сергей Черепинев Н.И.

*Главный инженер ООО
Белореченский ЖХ*
(Фамилия И.О., должность)

Иван Сидук Р.В.

(Фамилия И.О., должность)

Директор ООО

Спортивно-оздоровительный комплекс

С.И. Маслов