

**Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс»**

665479, Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, 131

ИНН 3851005273, КПП 385101001, ОГРН 112385100009

Справка

Настоящая справка составлена комиссией по результатам обследования индивидуального теплового пункта здания МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», по адресу р.п. Белореченский 333 проведенного 14 августа 2025 г., с целью проверки наличия дымовых и вентиляционных каналов перед началом отопительного периода.

При обследовании установлено следующее:

Дымовые каналы: отсутствуют, согласно проекту реконструкции здания.

Вентиляционные каналы: функционируют исправно, проходимость воздуха соответствует нормативам, засорений и нарушений целостности конструкций не обнаружено.

Таким образом, комиссия подтверждает отсутствие неисправностей в работе вентиляции и пригодность помещений для эксплуатации в предстоящий отопительный сезон.

Заключение комиссии

По итогам осмотра зданий считаем возможным начало отопительного сезона с соблюдением норм пожарной безопасности и санитарных требований.

Мейер А.Б., директор

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Девятериков А.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(Фамилия И.О., должность)

Акта обследования дымовых и вентиляционных каналов

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», р.п.Белореченский, 333 (место, 14» августа 2025г.
город) (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении
теплопотребляющей установки (далее - ТПУ): Наименование ТПУ _
Адрес ТПУ Р.п. Белореченский, 333
Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» произведен осмотр
каналов с целью установления соответствия требованиям нормативных документов и возможности
эксплуатации в отопительный период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам выполненного обследования дымовые каналы и вентиляционные шахты

V

СООТВЕТСТВУЮТ НЕ соответствуют
требованиями технических регламентов и
действующего законодательства

Мейер А.Б., директор
(Фамилия И.О., должность)

Девятериков А.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (Фамилия И.О.,
должность)