

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

п. Белореченский
(место, город)

«14» августа 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

Адрес ТПУ п.Белореченский д.110-А

Наименование потребителя МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	да	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	да	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	да	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	не предусмотрено	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	да	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Элеватор	8	да (286542)	
Шайба на циркуляционной линии ГВС			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ
в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок





НЕ выполненной

Пархоменко Е.П. директор МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»
(Фамилия И.О., должность)

Тарасова Т.Н. завхоз МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»
(Фамилия И.О., должность)

Плеснев А.А. слесарь-сантехник МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)