

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

п. Белореченский
(место, город)

«14» августа 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

Адрес ТПУ п.Белореченский 110-А

Наименование потребителя МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	вып.	вып.	вып.	вып.
2	Регулирующая арматура	вып.	вып.	вып.	вып.
3	Воздушники	вып.	вып.	вып.	вып.
4	Спускники	вып.	вып.	вып.	вып.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

Пархоменко Е.П. Директор
МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»
(Фамилия И.О., должность)

Тарасова Т.Н. Завхоз
«МБУДО ДШИ р.п.Белореченский»
(Фамилия И.О., должность)

Плеснев А.А. слесарь-сантехник
МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)