

Акт промывки теплопотребляющей установки

п. Белореченский _____
(место, город)«13» августа 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»Адрес ТПУ п. Белореченский, 110АНаименование потребителя МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	13.08.2025	Гидропневматический	1,1689		Да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	13.08.2025	Гидропневматический	0,8070		Да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

И.И. Меньшиков В.И.

(Фамилия И.О., должность)

Завхоз Баранов П.Н.

(Фамилия И.О., должность)

директор ДШИ Бархомуца С.С.

(Фамилия И.О., должность)

инженер-механик Шай. Меретова И.И.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)