

СОГЛАСОВАНО
Полномочный представитель трудового
коллектива МБУДО
«ДШИ р.п.Белореченский»
 В.Н.Лазарчук

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 129
от «12» мая 2025г.
Директором МБУДО
«ДШИ р.п.Белореченский»
Е.П.Пархоменко



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1000 В Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств рабочего посёлка Белореченский»

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических машин) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств рабочего посёлка Белореченский» (далее - МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский») допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Не электротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа по электробезопасности с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

1.2. Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 В, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При эксплуатации электроустановок до 1000 В работающие могут испытывать на себе воздействие следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
- неисправность изоляции или заземления.

1.4. При эксплуатации электроустановок до 1000 В необходимо использовать следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками.

1.5. Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

1.6. При возникновении несчастного случая работник обязан немедленно сообщить об этом администрации МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский».

1.7. При неисправности электроустановки необходимо прекратить работу, снять напряжение с электроустановки, сообщить администрации МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский».