


СОГЛАСОВАНО
Полномочный представитель трудового
коллектива МБУДО
«ДШИ р.п.Белореченский»
 В.Н.Лазарчук

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 129
от « 31 » мая 2025г.
Директором МБУДО
«ДШИ р.п.Белореченский»
Е.П.Пархоменко



ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ТЕПЛОСЕТЯХ

Настоящая инструкция является основным руководящим документом, регламентирующим действия персонала в части, касающейся устранения технологического нарушения и его последствий.

1. Предупреждение аварии в тепловых сетях

1.1.В процессе текущей эксплуатации необходимо:

- Поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя их своевременный осмотр и профилактический ремонт;
- Наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, контрольно-измерительной аппаратуры и других элементов оборудования. Своевременно устраняя все замеченные дефекты и неплотности;
- Устранять излишние потери тепла путем своевременного отключения неработающих участков сети, удаления скапливающейся в каналах и камерах воды, ликвидации проникновения грунтовых и верховых вод в камеры и каналы, своевременного выявления и восстановления разрушенной изоляции;
- Удалять своевременно воздух из тепловодов через воздушники, не допускать присоса воздуха в сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети в системе потребителей;
- Поддерживать чистоту в камерах и прокладных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц;
- Принимать меры к поддержанию, локализации и ликвидации неполадок и аварий в сетях.

1.2. Обслуживание и планово- предупредительный ремонт всего оборудования осуществляется слесарями тепловых сетей.

1.3.Эксплуатация и ремонт оборудования и трубопроводов тепловых сетей, расположенных в загазованных камерах и проходных каналах, должны быть организованы с учетом ПТБ.

Для защиты теплопроводов от затопления ливневыми и талыми водами необходимо постоянно следить за планировкой и состоянием поверхности земли по всей трассе тепловой сети.

Ежегодно после окончания отопительного периода трубопроводы попутного дренажа необходимо прочищать.