

замена вышедших из строя оборудования, а также восстановление нормального теплоснабжения тепла в кратчайший срок.

2.3. Работы по ликвидации и устранению повреждений тепловых сетей проводить в спецодежде, с соблюдением мер ТБ и ОТ, для предотвращения воздействия вредных и опасных факторов (горячая вода, пар, возможность обрушения грунта вблизи мест провалов).

2.4. Для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий и ликвидации повреждений и неполадок участок должен располагать необходимым запасом арматуры и материалов.

2.5. Отключение повреждения по тепломагистрали проводится секционирующими задвижками сначала **до места повреждения**, а затем секционирующими задвижками **после места повреждения**.

2.6. На выведенном из работы участке теплосети производится отключение абонентов и через спускные устройства дренируется вода из трубопровода, после чего аварийно-восстановительная служба приступает к ликвидации повреждения.

2.7. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ **в любое время суток** после звонка об аварийной ситуации в течении 90 минут на место повреждения выезжает группа необходимых специалистов для устранения аварии.

ИНФОРМАЦИЯ:

Для оперативного взаимодействия при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения сообщить в ЕТО ООО «Байкальская энергетическая компания»-

Телефон 8(39543) 5-29-60

Контактные телефоны ответственных лиц МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»:

Заведующий хозяйством Тарасова Татьяна Николаевна сот.тел.: 8-950-112-63-61