

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств р.п.Белореченский»

Согласовано

Представитель трудового коллектива
МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

 В.Н.Лазарчук
«22» сентября 2024г.

Утверждаю

Директор МБУДО «ДШИ
р.п.Белореченский»

Е.П.Пархоменко

«22» сентября 2024г.



ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации индивидуального теплового пункта

1.Тепловые пункты

Технические требования

- 1.1. В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
- Преобразование вида теплоносителя или его параметров;
 - Регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;
 - Контроль параметров теплоносителя;
 - Защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
 - Заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
 - Учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата;
 - Сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
 - Аккумулирование теплоты;
 - Водоподготовка для систем горячего водоснабжения;
- 1.2. На трубопроводах тепловых сетей и конденсатопроводах при необходимости поглощения избыточного давления должны устанавливаться регуляторы давления или дроссельные диафрагмы.
- 1.3. На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц. При наличии регулирующих устройств и приборов учета допускается устанавливать дополнительную очистку.
- 1.4. Расположение и крепление трубопроводов внутри теплового пункта не должны препятствовать свободному перемещению эксплуатационного персонала и подъемно-транспортных средств.