

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКЕ

t = 16 °С

Максимальная тепловая нагрузка 0,12038 Гкал / час, в том числе на:

отопление 0,11195 Гкал / час; вентиляцию

Гкал / час;

ГВС 0,00843 Гкал / час.

Тепловая установка: Школа искусств

Адрес

665452, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белорецкий, дом № 110а

Т ГВС = 10,0 час.

Теплоисточник:

УС ТЭЦ-11

Температурный график централизованной (110/70) °С

К неравн. = 2,4

№ п/п	Месяцы	Тепловая энергия						Теплоноситель					
		Отопление Гкал	Горячее водоснаб., Гкал	Вентиляция Гкал	Потери, Гкал	Потери в тепловых сетях, Гкал		Всего, Гкал	Вода,м3	Утечки, м3	Утечки в тепловых сетях,м3		Всего, м3
						От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки				От гр-цы раздела до места установки ПУ (ТПУ)	От места установки ПУ до тепловой установки	
1	Январь	58,4735	1,0885	0,0000	0,2666	0,0000	0,0000	59,8286	18,1415	3,6648	0,0000	0,0000	21,8063
2	Февраль	49,9306	1,0183	0,0000	0,2350	0,0000	0,0000	51,1839	16,9710	3,4284	0,0000	0,0000	20,3994
3	Март	38,5857	1,0885	0,0000	0,2093	0,0000	0,0000	39,8835	18,1415	3,6648	0,0000	0,0000	21,8063
4	Апрель	31,2546	1,0534	0,0000	0,1832	0,0000	0,0000	32,4912	17,5563	3,5466	0,0000	0,0000	21,1029
5	Май	14,5855	1,0885	0,0000	0,0855	0,0000	0,0000	15,7595	18,1414	1,6551	0,0000	0,0000	19,7965
6	Июнь	0,0000	1,0534	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0534	17,5563	0,0000	0,0000	0,0000	17,5563
7	Июль	0,0000	1,0885	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0885	18,1415	0,0000	0,0000	0,0000	18,1415
8	Август	0,0000	1,0885	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0885	18,1415	0,0000	0,0000	0,0000	18,1415
9	Сентябрь	16,6691	1,0534	0,0000	0,0977	0,0000	0,0000	17,8202	17,5562	1,8915	0,0000	0,0000	19,4477
10	Октябрь	32,2964	1,0885	0,0000	0,1893	0,0000	0,0000	33,5742	18,1415	3,6648	0,0000	0,0000	21,8063
11	Ноябрь	39,3150	1,0534	0,0000	0,2096	0,0000	0,0000	40,5780	17,5563	3,5466	0,0000	0,0000	21,1029
12	Декабрь	53,8840	1,0885	0,0000	0,2523	0,0000	0,0000	55,2248	18,1415	3,6648	0,0000	0,0000	21,8063
Итого:		334,9944	12,8514	0,0000	1,7285	0,0000	0,0000	349,5743	214,1865	28,7274	0,0000	0,0000	242,9139

Категория надежности теплоснабжения

3

Расход теплоносителя не более расчетного значения

2,7995 м3 / час

Максимальный водоразбор из тепловой сети

0,1405 м3 / час

Норма утечки теплоносителя не более

0,0035 м3 / час

ПОДПИСИ СТОРОН

Лица теплоснабжающая организация

Зачальник Усольского отделения

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Кобыльников А.В.

Потребитель

Директор

МБУДО "ДНН Р.п. Белорецкий"

Пархоменко Е.П.

И.П.

М.П.