

5. Водоподогреватели

№ п/п	назначение	тип и №	число секций (шт.)	характеристика водоподогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество (шт.)
	Регулятор ГВС	ИТП	РТЕ-21	15	1

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчики (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
	ИТП	ТЭМ-104	25	1	ТТЖ-М	5	МП-02	5

8. Характеристика теплопотребляющих систем

здание (корпус), его адрес		п.Белореченский», 110-А			
Кубатура здания (м³)		6188			
высота (этажность) здания (м)		3-х этажное; 9,9м			
отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	элеваторное			
	тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний)	2-трубная			
	сопротивление системы (м)				
	тип нагревательных приборов	Алюминиевые радиаторы			
	емкость системы (м³)				
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)				
вентиляция	число приточных установок	отсутствует			
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)				
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-ступен- чатая, последовательная, открытый водоразбор)	открытый водоразбор			
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)				
	суммарная нагрузка систем здания, здания (Гкал/ч)				
	температурный график	110/70			

Приложение к паспорту: схема индивидуального теплового пункта

Дата составления паспорта: 02.06.2025г.

Паспорт составил завхоз МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский» Тарасова Т.Н.

(должность, Ф.И.О., подпись)