

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

р.п. Белореченский

(место, город)

«05» август 2026 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Комбикормовый заводАдрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. БелореченскийНаименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	<u>5,3</u>	<u>6 - 29.08.26</u>	<u>10 мин</u>	<u>0,01</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Система вентиляции	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Тепловой пункт	<u>5,3</u>	<u>10 - 05.08.26</u>	<u>10 мин</u>	<u>0,01</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	<u>5,3</u>	<u>10 - 29.07.26</u>	<u>10 мин</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	<u>5,3</u>	<u>12,5 - 29.07.26</u>	<u>10 мин</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО: Шерстнева Н.И.
(ООО «Иркутскэнергосбыт»)
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Шейфлер А.А., Главный энергетик
СХПК «Усольский свинокомплекс»
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

Планида Д.В., инженер
СХПК «Усольский свинокомплекс»
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник
СХПК «Усольский свинокомплекс»
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)