

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»

ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462

Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.

E-mail: dept_usolie@es.irkutskenergo.ru

<http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/>

АКТ № 4108

ввода в эксплуатацию/~~периодической проверки~~ узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 13 ч 15 мин

от « 04 » августа 2025 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: 2586 (ПНР)

по адресу: пос.Белореченский, Комбикормовый завод

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,96542$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,01702$; $Q_{тех} = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{сумм} = 0,98244$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не-соответствует)

(ненужное зачеркнуть)

проекту № ЭП-24-УБ-УУТЭ от «27» 12. 2024г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула)

в соответствии (не-в соответствии)

(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

3. Место установки приборов учета ИТП

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \underline{\hspace{1cm}}$ м; диаметр $D_y = \underline{\hspace{1cm}}$ м.

5. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что

(ненужное зачеркнуть)

подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

вводится (не-вводится)

(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 04 » 04 2026 г. в следующем составе и пломбируются:


07.07.2025

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104М	21401223	-	11.12.2024	10.12.2028	00042232	W ₁ = 2,39 Гкал
2	ПРП-80	166939	0,04-16	11.12.2024	10.12.2028	00042231	W ₂ = - Гкал
3	ПРП-80	166940	0,04-16	11.12.2024	10.12.2028	00042230	V ₁ = 31,4 м ³
4	ТСПА-К	162396г	0-160	29.11.2024	28.11.2026	0163844	V ₂ = 308 м ³
5	ТСПА-К	162396х	0-160	29.11.2024	28.11.2026	0163845	G ₁ = 4,2 м ³ /ч
6	СДВ-И	2406006015	0-1,6	29.06.2024	28.06.2029	00042229	G ₂ = 4,1 м ³ /ч
7	СДВ-И	2406006014	0-1,6	29.06.2024	28.06.2029	00042228	t ₁ = 62 °С
							t ₂ = 59 °С
							P ₁ = 5,5 кгс/см ²
							P ₂ = 4,0 кгс/см ²
							T _p = 16,4 ч

1. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.
(ненужное зачеркнуть)
2. Телеметрическое оборудования находится в Рабочем/не рабочем состоянии.
(отметка о работоспособности)
3. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен)
(ненужное зачеркнуть)
доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.
5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.
6. Информация о замене приборов учета
Прибор учета - _____ № - _____ был заменен в связи с:
(тип прибора) (заводской номер)
отрицательными результатами поверки; поломкой; иное (указать)
(ненужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор, 8(395-43)52-960
(должность, контактный телефон)

Шерстнева Н.И.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Ответственный представитель потребителя
Главный энергетик, 89021700286
(должность, контактный телефон)

Шейфлер А.А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)