

Акт промывки теплопотребляющей установки

с. Мальта

(место, город)

«15» июня 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»Адрес ТПУ с.Мальта, ул. Мира, д.7Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	15.06.2026	Гидропневматический	2,7689		Да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	15.06.2026	Гидропневматический	1,1570		Да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

И.И. Пудрасенко ИТ
(Фамилия И.О., должность)
Труфанович. Инри.Сбербанк И.В.Накин.
(Фамилия И.О., должность)
А.Н. Захаров заведующий
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

(подпись)