

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

с. Мальта
(место, город)

« 30 » июня 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Мира, д.7

Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Регуляторы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Система ГВС		
Регулятор температуры	-	
Регулятор давления	-	
Регулятор расхода	-	
Система отопления		
Регулятор температуры	Да	
Регулятор давления	Да	
Регулятор расхода		нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного системы регулирования



НАСТРОЕНЫ и РАБОТОСПОСОБНЫ
в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

М.Н. Зарянка. заведующий

(Фамилия И.О., должность)

И.О. Иголкина, завхоз

(Фамилия И.О., должность)

И.В. Сатаев, рабочий по комплексному obsл. здания

(Фамилия И.О., должность)



НЕ работоспособны

(подпись)

(подпись)

(подпись)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Солнышко»**

665476, Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Мира, № 7

Тел.: 8(39543)25646, E-mail: mbdou03zmn@mail.ru

ОГРН 1023802140779 ОКПО 41760208 ИНН 3840004888 КПП 385101001

СПРАВКА

В МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко», расположенный по адресу Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, отсутствует центральное горячее водоснабжение. Для подачи ГВС используются электрические водонагреватели.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 3 «Солнышко»


 М.Н. Зарянко