

**Акт о проведении проверки запорной
и регулирующей арматуры**с. Мальта
(место, город)« 30 » июня 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):


Наименование ТПУ МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Мира, д.7Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	Вып.	Вып.	Вып.	Не прнедус.
2	Регулирующая арматура	Вып.	Вып.	Вып.	Не прнедус.
3	Воздушники	Вып.	Вып.	Вып.	Не прнедус.
4	Спускники	Вып.	Вып.	Вып.	Не прнедус.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры

**ПРИГОДНОЙ**

для дальнейшей эксплуатации в отопительный
период и соответствующей требованиям
технических регламентов и действующего
законодательства

**НЕ пригодной**М.Н. Зарянка. заведующий

(Фамилия И.О., должность)

И.О. Иголкина, завхоз

(Фамилия И.О., должность)

И.В. Сатаев, рабочий по комплексному obsл. здания

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)