

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.
E-mail: : dept_usol@es.irkutskenergo.ru http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № 492

ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время ____ ч ____ мин

от «24» 11 20 15

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

СХПК УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС

Копеевская ул

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: №118

по адресу: Белогорский, д/а 143

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,4132$; $Q_{в} = \text{---}$; $Q_{гвс} = 0,29$; $Q_{тех} = \text{---}$; $Q_{сумм} = 0,5032$

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

7. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют) проекту № ____ от

«23» 08 20__ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

8. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)
(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

9. Место установки приборов учета

10. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \text{---}$ м; диаметр $D_y = \text{---}$ м.

11. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что
(ненужное зачеркнуть)

подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за ____ суток.

12. Выявленные нарушения:

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя вводится (не вводится)
(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до «24» 11 20 15 г. в следующем составе и пломбируются:

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104	21402065		12.06.25	12.06.29	2C08615	W ₁ = 286 Гкал
2	ППМ	105431	0,15-63	12.06.25	12.06.29	2C08616	W ₂ = Гкал
3	ППМ	105432	0,15-63	12.06.25	12.06.29	2C08617	V ₁ =16348 м ³
4	РТСН-Н	505130	0-180	01.04.25	01.04.30	207679	V ₂ =15126 м ³
5	РТСН-Н	50513X	0-180	01.04.25	01.04.30	207678	G ₁ =30,0 м ³ /ч
6	НТ	68932	0-1,6	29.08.25	29.08.30	2C08601	G ₂ =21,1 м ³ /ч
7	НТ	68115	0-1,6	29.08.25	29.08.30	2C08602	t ₁ =82 °C
							t ₂ =74 °C
							P ₁ =0,9 кгс/см ²
							P ₂ =0,5 кгс/см ²
							T _p =59,5 ч

7. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.
(ненужное зачеркнуть)

8. Телеметрическое оборудования находится в _____ состоянии.
(отметка о работоспособности)

9. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен) доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
(ненужное зачеркнуть)

В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

10. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

11. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

12. Информация о замене приборов учета

Прибор учета Р-5 № 419011 был заменен в связи с:
(тип прибора) (заводской номер)

отрицательными результатами поверки; поломкой; иное (указать)
(ненужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор

(должность, контактный телефон)

Петрук И.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

И. Меретик

(должность, контактный телефон)

И. Меретик

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

И. Др

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)