

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. Удомский район
(место, город)

« » 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Амбулатория
Адрес ТПУ с. Валовка, ул. Мира, 15
Наименование потребителя ОГБУЗ "Удомская 15"

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления		<u>6</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС		<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>пройдено</u>
Система вентиляции					
Тепловой пункт		<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности					
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО: _____
(Фамилия И.О.)

_____ (подпись)

Ген. директор ООО УК "Элита" Черных А.В.
(Фамилия И.О., должность)

_____ (подпись)

Дир. энергетика ОГБУЗ "Удомская 15" Бабичев Н.О.
(Фамилия И.О., должность)

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О., должность)

_____ (подпись)

инженер ООО УК "Элита" Лукина А.В.
(Фамилия И.О., должность)

_____ (подпись)

(Фамилия И.О., должность) _____ (подпись) _____
 директор ООО УК "Элита" Русская А.В. _____
 (Фамилия И.О., должность) _____ (подпись) _____

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

г. Челябинский район
(место, город)

« » 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ двухконтурная

Адрес ТПУ с. Малица, ул. Мира, 15

Наименование потребителя ОТБЗ "Троицкое 15"

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>
2	Регулирующая арматура	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>
3	Воздушники	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>
4	Спускники	<u>вып</u>	<u>не пред</u>	<u>вып</u>	<u>не пред</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

Сергей Сергеевич ВОО Ук "Элита" Гуреев А.В. (Фамилия И.О., должность) В.В. (подпись)
В.В. Захарович ОТБЗ "Троицкое 15" В.В. Гуреев А.В. (Фамилия И.О., должность) (подпись)

Инженер ВОО Ук "Элита" Лусканов Д.В. (Фамилия И.О., должность) Д.В. (подпись)

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. Удомельский район
(место, город)« » 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ АвтоматическаяАдрес ТПУ с. Мамыга, ул. Мира, 15Наименование потребителя ОТБЧЗ "Удомельская ГР"

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>Б/Н</u>		<u>II квартал 2022</u>
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)			
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>Б/Н</u>		<u>II квартал 2022</u>
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>Б/Н</u>		<u>II квартал 2022</u>
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>—</u>		
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	<u>Б/Н</u>		<u>II квартал 2022</u>
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя			
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	<u>Б/Н</u>		<u>II - квартал 2022</u>
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	<u>Б/Н</u>		<u>II квартал 2022</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

Тех. директор ООО "Элита" Лусканов А.В. (подпись)
 (Фамилия И.О., должность)

Инженер ООО "Элита" Лусканов А.В. (подпись)
 (Фамилия И.О., должность)