

АКТ № _____

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2024/2025 гг.

с. Мальта

«1» 08 2025 г.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ комиссия, в составе:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Евгений Анатольевич

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»

Панин Игорь Владимирович

провела проверку готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг. потребителя
МЛПУ «Амбулатория»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов
(с указанием назначения адреса объекта: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. ул.
Мира, 1Б

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения № М 057/2025 от 01.01.2025 г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ

инженер ООО «Амб» Панин Игорь Владимирович (должность) Панин Игорь Владимирович (Фамилия И.О.) 89086531552 (телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 1 от «02» 08 2025 г.

3. Промывка внутренних систем проведена «15» 08 2025 г.

4. Испытание оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность:
давление $P =$ 0 кг/см² проведено «15» 08 2025 г.

5. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла нет
- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) нет
- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте нет
- состояние сальниковых уплотнений удовлетворительно
- освещение теплового узла общая
- состояние тепловой изоляции удовлетворительно
- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии нет

6. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель отсутствует

7. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = - 30$ гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до 0 %

8. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения
1	Узел ввода отвечает	Технически не
	— п —	возможно

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Готовы к данному отопительному сезону.

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»



Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»



Панин И.В.

Представитель потребителя:

М.А. Макарян (должность, ФИО)  (подпись) МП

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица, удостоверение об обучении
3. Акты: промывки, опрессовки, акта ввода в эксплуатацию узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Отметка об отсутствии задолженности
6. Справка о выполнении плана ремонтов