

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. Человский район
(место, город)

« 15 » 08 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Амбуматорное
Адрес ТПУ с. Владыка ул. Мира, 15
Наименование потребителя ОБЗ "Жилищное хозяйство"

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления		<u>6</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС		<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>пройдено</u>
Система вентиляции					
Тепловой пункт		<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности					
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО: Гамринов Э.А.
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Тех. директор ООО УК "Элита" Чуркина А.В.
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

Инж. энергетика ОБЗ "Жилищное хозяйство" [Подпись]
(Фамилия И.О., должность) (подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Инженер ООО УК "Элита" Лукина А.В.
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)