

Акт промывки теплопотребляющей установки

г. Усовский район
(место, город)«15» 08 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ АмударьяАдрес ТПУ с. Савьина, ул. Мира, 15Наименование потребителя ОТБЧЗ "Томское ТБ"

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления		<u>гидротехнический</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>да</u>
Системы вентиляции					
Системы ГВС		<u>гидротехнический</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>да</u>
Теплообменное оборудование					
Тепловые сети					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

И.И. Директор ООО "Урал-Тепло" (Фамилия И.О., должность) А.В. Директор (подпись)

И.И. Энергетик ОТБЧЗ "Томское ТБ" (Фамилия И.О., должность) А.В. Энергетик (подпись)

Тамрумов Э.Н. з.л. и.к.ж. (Фамилия И.О., должность) Э.Н. Тамрумов (подпись)

Инженер ООО УК "Элита" Аскаков А.В. (Фамилия И.О., должность) А.В. Аскаков (подпись)