

Акт промывки теплотребляющей установки

п. Белореченский _____
(место, город)«11» августа 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «РЦВР»

Адрес ТПУ п. Белореченский, 48

Наименование потребителя МБУДО "РЦВР"

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплоснабжения.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	11.08.2025	Гидропневматический	1,5645	2	Да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	11.08.2025	Гидропневматический	0,8588	2	Да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплоснабжения



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

И.И. Мещеряков В.В.

(Фамилия И.О., должность)

Завхоз МБУДО "РЦВР" Соболева О.И.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Инженер-механик Аким. Мещеряков В.В.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)