

# Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», р.п. Белореченский 131 «07» июля 2025г.  
(место, город) (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее - ТПУ):

Наименование ТПУ - \_\_\_\_\_

Адрес ТПУ Р.п. Белореченский, 131

Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

| № | Наименование арматуры | Проверка на предмет                                    |                                                 |                                                                                          |                                                                      |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   |                       | Работоспособность<br>(вып./не вып./ не пр едус.<br>с.) | Теплоизоляция<br>(вып./ не вып./ не<br>предус.) | Плотность<br>(герметичности)<br>сальниковых<br>уплотнений (вып./ не<br>вып./ не предус.) | Неповрежденные<br>пломб ТСЕО / ТСО<br>(вып./ не вып./ не<br>предус.) |
| 1 | Запорная арматура     | вып                                                    | вып                                             | вып                                                                                      | вып                                                                  |
| 2 | Регулирующая арматура | вып                                                    | вып                                             | вып                                                                                      | вып                                                                  |
| 3 | Воздушники            | вып                                                    | вып                                             | вып                                                                                      | вып                                                                  |
| 4 | Спускники             | вып                                                    | вып                                             | вып                                                                                      | вып                                                                  |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

.. директор

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

.. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(Фамилия И.О., должность)