

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», р.п. Белореченский, 131
(место, город)

«07» июля 2025г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее - ТПУ): Наименование ТПУ - _____

Адрес ТПУ р.п. Белореченский 131

Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Системы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Температура		
Регулятор температуры на системе ГВС	да	
Регулятор температуры на системе отопления	да	
Давление		
Регулятор давления на системе ГВС	да	
Регулятор давления на системе отопления	да	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного автоматические регуляторы температуры воды



РАБОТОСПОСОБНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

_____, директор

(Фамилия И.О., должность)

Девириков А.В.

_____, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(Фамилия И.О., должность)

/(подпись)