

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.
E-mail: dept_usolie@es.irkutskenergo.ru
http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № _____

~~ввода в эксплуатацию~~/периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 ч 00 мин

от « 17 » 10 2024 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс»

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: 1924

по адресу: П.Белореченский, 131 (ФОК)

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,151$; $Q_{в} = 0,024$; $Q_{гвс} = 0,106$; $Q_{тех} = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{сумм} = 0,281$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют)

(ненужное зачеркнуть)

проекту № У1204-18-АТС от «16» 04 2018г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)

(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

3. Место установки приборов учета ИТП

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \underline{\hspace{1cm}}$ м; диаметр $D_y = \underline{\hspace{1cm}}$ м.

5. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что

(ненужное зачеркнуть)

подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя вводится (не вводится)

(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 17 » 10 20 25 г. в следующем составе и пломбируются:

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104	1740186	-	22.09.2022	22.09.2026	0006687	W ₁ = <u>317</u> Гкал
2	ПРПМ-32	122708	0,075-30,0	22.09.2022	22.09.2026	0006686	W ₂ = - Гкал
3	ПРПМ-32	122709	0,075-30,0	22.09.2022	22.09.2026	0006685	V ₁ = <u>20660</u> м ³
4	КТС-Б	18178г	0-160	22.09.2022	22.09.2026	00216999	V ₂ = <u>20849</u> м ³
5	КТС-Б	18178х	0-160	22.09.2022	22.09.2026	00217000	G ₁ = <u>1,3</u> м ³ /ч
6	СДВ-И	A516194	0-1,6	22.09.2022	22.09.2027	0006684	G ₂ = <u>1,3</u> м ³ /ч
7	СДВ-И	A516195	0-1,6	22.09.2022	22.09.2027	0006683	t ₁ = <u>64</u> °C
							t ₂ = <u>50</u> °C
							P ₁ = <u>5,6</u> кгс/см ²
							P ₂ = <u>4,8</u> кгс/см ²
							T _p = <u>14093</u> ч

1. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.

(ненужное зачеркнуть)

2. Телеметрическое оборудования находится в Рабочем/не рабочем состоянии.

(отметка о работоспособности)

3. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен)

(ненужное зачеркнуть)

доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

6. Информация о замене приборов учета

Прибор учета - _____ № _____ был заменен в связи с:

(тип прибора)

(заводской номер)

отрицательными результатами поверки; поломкой; иное (указать)

(ненужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор, 8(395-43)52-960

(должность, контактный телефон)

Шерстнева Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Директор, 8-908-669-1500

(должность, контактный телефон)

Мейер А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

В связи с удаленной работой, акт составлен дистанционно (в телефонном режиме по Viber)