

Акт промывки теплопотребляющей установки

п. Белореченский

(место, город)

«11» августа 2025 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее - ТПУ):

Наименование ТПУ МБУ «Спротивно-оздоровительный комплекс» _____ ТМТМ^^

Адрес ТПУ п. Белореченский, 131 _____

Наименование потребителя МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс" _____

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Освещение воды
Системы отопления	11.08.2025	Гидропневматический	1,5645	2	Да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС	11.08.2025	Гидропневматический	0,8588	2	Да
Теплообменное оборудование	-	-	-	-	-
Тепловые сети	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

инженер - инспектор 2 кат.



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Шереметьев Н.И.

Главный инженер
с/и/п (Фамилия И.О., должность) *Михайлов Р.В.*

(Фамилия И.О., должность)

Директор с/и/п
Спортивно-оздоровительный комплекс
подписал

С.И. Шереметьев