

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

УТС ТЭЦ - 11

(наименование энергоснабжающей организации)

р.п. Белореченский 109А Д/С № 30 «Ромашка»

Наименование теплового пункта и его адрес

Находится на

(балансе, тех. обслуживании)

Тип теплового пункта

встроенный в здание

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию 1977 г.

Год принятия на баланс или техобслуживание

Источник теплоснабжения ТЭЦ - 11

Питание от камеры № _____, магистрали № _____, района Теплосети _____

Диаметр теплового ввода 89 мм, длина ввода 20,3 м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения 56 м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения **3** м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения **Открытая**

Схема подключения отопления элеваторное

Температурный график 110/70⁰С

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

1.

2.

3. _____ И Т.Д.

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
Отопление	0,09768	
Горячее водоснабжение	0,16589	
Вентиляция		
Технологические нужды		
Всего	0,26375	

3. Трубопроводы и арматура

[illegible]

4. Насосы

№ п/п	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)	Тип насоса	Марка электродвигателя	Характеристика насоса Q - расход (м³/ час) H - напор (м. вод.ст.) n – частота вращения (об/ мин)	Количество

5. Водоподогреватели

№ п/п	Назначение	Тип и №	Число секций (шт.)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²)

6. Тепловая автоматика

№ п/п	Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
7	Регулировка ГВС	ИТП	PTE-21M	50	1

7. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчик (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
8/9	ИТП	ТЭМ-104	32	1	ТТЖ	6	МП-100	6

8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес		Здание , Д/С № 30 «Ромашка»	
Кубатура здания, м³			
Высота (этажность) здания, м		Двухэтажное, 8 м.	
Отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	Элеваторное	
	тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	Нижний розлив, однотрубная система отопления.	
	сопротивление системы, м		
	тип нагревательных приборов	Радиатор алюминиевый.	
	емкость системы, м³		
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		
Вентиляция	число приточных установок		
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	Открытый водоразбор	
	расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		
	суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч		
	температурный график	110/70°C	

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта 15.05.2024г.

Паспорт составил Кузнецова С.В.

(должность, ф.и.о., подпись)